

PRODUKTRICHTLINIE M08: RÄUMEINRICHTUNGEN FÜR KLÄRBECKEN

1 ALLGEMEINES

Unter diese Güteanforderungen fallen:

- Schildräumer für Rund- und Längsbecken (Brückenräumer)
- Saugräumer für Rund- und Längsbecken (Brückenräumer)
- Kettenräumer für Nachklärbecken

2 SPEZIELLE NORMEN UND VORSCHRIFTEN

Für die elektrische sowie für die mess- und regeltechnische Ausrüstung sind die Bestimmungen der Richtlinien M06 "Elektrische Ausrüstung" bzw. M07 "Prozessleittechnik" zu beachten.

Hinweis:

Hinsichtlich der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und -einrichtungen wird auf die zutreffenden Bestimmungen der Regelblätter des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes

- Nr. 14 „Sicherheit auf Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen) - Errichtung - Anforderungen an Bau und Ausrüstung“ und
- Nr. 18 „Sicherheit auf Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen) - Ausrüstung und Betrieb“

hingewiesen.

Erforderliche Ex-Schutz-Maßnahmen sind vor Auslieferung mit dem Auftraggeber abzuklären.

3 AUSFÜHRUNG

3.1 Schild- und Saugräumer für Rund- und Längsbecken

3.1.1 Berechnung

...

LESEPROBE

Die Erarbeitung der GWT-Richtlinien ist neben der Zertifizierung eine der Hauptaufgaben der GWT. Derzeit gibt es 28 gültige GWT-Richtlinien. Komplette GWT-Richtlinien (inkl. Checklisten) sind gegen einen Kostenersatz bei der Gütegemeinschaft Wassertechnik erhältlich.*

(Tel.: +43 (0)5 90 900-3296, E-Mail: gwt@fmti.at)

** für GWT-Mitglieder sind diese kostenlos.*